



Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

Bolków, dnia 14 czerwca 2024 r.

TM/1690/2024

RM
17.06.2024 gzy

Gmina Bolków

ul. Rynek 1

59-420 Bolków

URZĄD MIEJSKI w BOLKOWIE
SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia 2024-06-17

L.Dz. 5160 zał. podpis

Dotyczy: inspekcji sieci kanalizacyjnej w ulicy Kolejowej.

W odpowiedzi na pismo ID.7226.45.2024 z dnia 12.04.2024 r. w sprawie przeprowadzenia inspekcji sieci kanalizacyjnej w Bolkowie ul. Kolejowa Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie informuje, że uszkodzenia nawierzchni chodnika spowodowane są działaniem gryzoni (szczurów) zamieszkujących kolektor ściekowy. Przegląd kolektora ściekowego kamerą wizyjną jest bardzo utrudniony, ponieważ na dnie kolektora znajduje się namulenie oraz okablowanie sieci telefonicznych i inne przewody. Nadmieniamy również, kolektor ściekowy nie jest orurowany, posiada przekrój kwadratowy i zbudowany jest z kamieni i płyt kamiennych. Odcinek kolektora ściekowego budynku ul. Kolejowa 6 do pawilonu handlowego nadaje się do przebudowy po uzgodnieniach i pracach projektowych z właścicielem drogi krajowej gdyż w/w kolektor znajduje się w pasie drogowym.

Do wiadomości:

1. Rada Miejska w Bolkowie

p.o. **DYREKTOR**
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bolkowie
Piotr Gabruś

Sprawę prowadzi:

Kierownik ds. sieci i urządzeń wod.-kan.
mgr Waldemar Pokój
tel. 757413309 lub 757413277 wew. 37
mail w.pokoj@zgkboldow.pl