



Bolków, dnia 3 kwietnia 2025 r.

ID.7021.54.2025

## Rada Miejska w Bolkowie

W odpowiedzi na pismo RM.0003.2.2025 z dnia 26 marca 2025 roku w sprawie interpelacji złożonej przez Radną Aleksandrę Korendał do Biura Rady Miejskiej w dniu 21 marca 2025 r., odnośnie pomocy w sfinansowaniu zmian w przyłączy energetycznym na boisku w Sadach Górnych, uprzejmie informuję, iż obiekt sportowy w Sadach Górnych posiada umowę na moc przyłączeniową 20 kW, która to moc jest większa jak potrzebna do zasilania domu jednorodzinnego. Opisuje Pani, że w czasie podłączenia wielu źródeł poboru energii instalacja wyrzuca zabezpieczenia co sugeruje, że gdzieś instalacja musi być uszkodzona co prowadzi do zwarcia i awaryjnego wyłączenia obwodu.

Wobec powyższego w pierwszej kolejności zostanie zgłoszona do Zakładu Gospodarki Komunalnej potrzeba przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej oraz sprawdzenia mocy zabezpieczenia głównego. Jeżeli instalacja okaże się w pełni sprawna, wtedy wystąpimy o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA  
*Radosław Łukasiński*

### Do wiadomości:

1. Radna Rady Miejskiej w Bolkowie Aleksandra Korendał
2. a/a

### **Sprawę prowadzi:**

Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa  
I Zamówień Publicznych  
Rafał Polański  
tel. 75/74-13-215 wew. 207  
rafal.polanski@bolkow.pl