

2. Stan techniczny placów zabaw.

W załączniku przekazuję kopię protokołu z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznej placu zabaw przy ul. Kamiennogórskiej. W przypadku zauważenia nieprawidłowości na którymkolwiek z placów zabaw wykonywane są naprawy we własnym zakresie. Jeżeli urządzenie wymaga wymiany części, zamawiany jest u producenta certyfikowany element.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Białkowie
Andrzej Mackiewicz

PROTOKÓŁ z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego placu zabaw		
Podstawa prawna	Art. 62 Prawa budowlanego(Dz.U.z 2019 r.poz.2170) oraz Polskie Normy PN-EN-1176-7 i inne)	
Właściciel lub zarządca	Nazwa	URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
	Adres	Rynek 1, 59-420 Bolków
Adres placu zabaw	Bolków , ul. KAMIENNOGÓRSKA - dz. nr 419, obręb Bolków -2	
Nazwa placu zabaw (jeżeli została nadana)		
Data kontroli :	23.04.2025 r.	
KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA PLACU ZABAW		
Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego		
Kwalifikacja stanu technicznego	Procentowe zużycie	Kryterium oceny
bardzo dobry	0 - 15	urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowolający	16 - 30	urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	w urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	w urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
STAN OGÓLNY		
NAZWA ELEMENTU	STAN OBECNY	ZALECENIAPLANOWE
1/ Nawierzchnia	Trawiasto-gruntowa <u>stan zadowolający</u>	
2/Ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem zwierząt	<u>Stan zadowolający</u>	
3/ ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci	<u>ławki w stanie zadowolający</u>	
4/ Ścieżki	Z betonowych płyt chodnikowych w <u>stanie średnim</u>	
5/ Odległość od ulicy , miejsc zgromadzenia odpadów	Plac przylega do ulicy	
6/ Tablica i regulamin placu zabaw	jest	
7/ Plan kontroli i napraw	Jest	
8/ Protokół z ostatniej kontroli rocznej	Jest	

WYKAZ URZĄDZEŃ

- 1/ Karuzela tarczowa
- 2/ Bujak na sprężynie
- 3/ Huśtawka łańcuchowa podwójna
- 4/ Piaskownica
- 5/ Zjeżdżalnia metalowa

OCENA ELEMENTÓW PLACU ZABAW I ICH STANU TECHNICZNEGO

Instalacje elektryczne i sanitarne :

W obrębie obiektu nie występują instalacje elektryczne i sanitarne.

L.p.	CECHA	Tak	Nie
1	Przestrzenie minimalne zachowane	+	
2	Krytyczna wysokość upadku zachowana	+	
3	Urządzenia są stabilne	+	
4	Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych	+	
5	Stan łańcuchów, lin dobry	+	
6	Zużycie części ruchomych w normie	+	
7	Śruby mocujące kompletne, bez oznak uszkodzeń	+	
8	Stan połączeń	+	
9	Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń	+	
10	Brak śladów rozkładu i korozji	+	
11	Stan fundamentów dobry	+	
12	Nie występują niewłaściwe wymiary grożące zakleszczeniem	+	
13	Nie występują ostre krawędzie, zadziory	+	
14	Brak innych nieprawidłowości	+	

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Poprawić mocowanie paneli ogrodzeniowych ;
2. Przeprowadzić konserwację paneli ogrodzeniowych;
3. Przesmarować karuzelę oraz huśtawki wahadłowe;

Ocena ogólna placu zabaw:

- 1 .Stan techniczny urządzeń zabawowych placu zabaw: dobry/średni.
2. Estetykę otoczenia i obiektu określa się jako dobry.
3. Nie stwierdzono konieczność wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części.
4. Obiekt zdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – **po wykonaniu zaleceń nie będzie stwarzał zagrożenia dla Użytkowników.**

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

JAN MADEJA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 5
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Potwierdzam odbiór protokołu:

Bolków

23.04.2025 r.

, dnia

z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Radosław Łukasinski

(czytelny podpis właściciela lub zarządcy)



Załączniki:

20250423_110520.jpg

5,9 MB

20250423_110506.jpg

6,8 MB

IAN MADELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2 § 6 ust. 3
§ 7, § 13 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



20250423_110506.jpg

JAN MACELA
Technik Budowlany
Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3
§ 7, § 15 ust. 1 pkt 2 pr. bud.



20250423_110540.jpg

JAN MADELA
Technik. Budovitel.
Upr. 8 6 ust. 2 pr. ust. 3
F 7, 8 15 ust. 1 pr. 2 pr. ust.
JM